



Gmina Łysomice

87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8

e-mail: przetargi@lysomice.pl

Łysomice, dnia 02.10.2018 r.

ZP.271.11.2018

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Gostkowie – ETAP 1” – postępowanie nr ZP.271.11.2018.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytania dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ) wraz z wyjaśnieniami:

- 1) W związku z pojawieniem się w dniu 28.09.2018 r. wyjaśnień prosimy o jednoznaczne określenie:
Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do pozycji przedmiarowych zamieszczonych jako załącznik nr 10 SIWZ w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie nr 7:
„W przedmiarze robót uwzględniono budowę nowej studni w miejsce nr 1A, jednakże Inwestor oczekuje tylko jej renowacji oraz renowacji pozostałych dwóch studni polegającej na m. in. dekolmatacji filtrów. Dla wszystkich trzech studni należy wykonać prace remontowe określone w PB.” W przypadku braku dopuszczenia wprowadzenia zmian do pozycji przedmiarowych prosimy o zamieszczenie poprawionych przedmiarów w celu zapewnienia równej konkurencji i zachowania porównywalności ofert.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do pozycji przedmiarowych związanych z renowacją istniejących studni, uwzględniając następujące pozycje:

- renowacja filtrów,
- wymiana przewodów tłocznych,
- wymiana pomp głębinowych i sondy,
- wymiana głowic,
- wymiana zaworów zwrotnych
- wymiana zasuw.

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Ofertę do niniejszego postępowania należy składać do 11 października 2018 r. do godz. 10:00, termin otwarcia ofert 11 października 2018 r. o godz. 10:30.


WÓJT GMINY
mgr inż. Piotr Kowal