



Gmina Łysomice

87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8

e-mail: przetargi@lysomice.pl

Łysomice, dnia 05.10.2018 r.

ZP.271.11.2018

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Gostkowie – ETAP 1” – postępowanie nr ZP.271.11.2018.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytania dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ) wraz z wyjaśnieniami:

- 1) W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 2.10.2018 dotyczącego zmian w pozycjach przedmiarowych bardzo proszę o uściślenie co należy wykonać dla każdej studni odnośnie renowacji filtra (w projekcie mowa jest tylko o renowacji samych studni). Czy ma to być czyszczenie chemiczne (które może skutkować krótkotrwałe) czy wymiana filtra.

Odpowiedź: W kosztorysie należy uwzględnić wymianę filtra oraz renowację złoża – dla wszystkich trzech studni.

- 2) Czy Zamawiający dopuszcza, aby wszystkie dodatkowe pozycje przy remoncie studni umieścić w jednym kosztorysie ofertowym załączonym w dokumentacji, w którym niektóre elementy takie jak wymiana pomp głębinowych są zawarte. Zamieszczony przedmiar na wykonanie studni staje się w tym momencie nieważny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby wszystkie dodatkowe pozycje przy remoncie studni umieścić w jednym kosztorysie ofertowym załączonym do dokumentacji. Jednakże te nowe pozycje należy wyraźnie zaznaczyć kursywą lub czcionką pogrubioną.

- 3) Prosimy o sprecyzowanie pozycji kosztorysowych nr 160-162. Do czego zastosowana ma być sonda hydrostatyczna w ilości 7 szt., sonda konduktometryczna w ilości 3 szt., ultradźwiękowa w ilości 2 szt. ?

Odpowiedź: Sonda hydrostatyczna – przeznaczona jest do ciągłego pomiaru depresji wody w studniach. Sonda konduktometryczna i ultradźwiękowa – służą do sterowania układami pompowymi, a także zabezpieczają przed suchobiegiem zestawów pompowych.

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Ofertę do niniejszego postępowania należy składać do 11 października 2018 r. do godz. 10:00, termin otwarcia ofert 11 października 2018 r. o godz. 10:30.

WOJEWÓDZKI
mgr inż. Piotr Kowal