



Gmina Łysomice

87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8

STRONY POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 wraz ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), (zwanej dalej również "ustawą Pzp") zawiadamiam, że w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym pn.:

„Przebudowa drogi gminnej nr 100626 C Kamionki Duże – Kamionki Małe ” do Zamawiającego wniesione zostały zapytania z prośbą o wyjaśnienie

PYTANIE 1. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie podbudowy stabilizowanej cementem produkowanym w wytwórni ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie podbudowy stabilizowanej cementem produkowanym w wytwórni pod warunkami:

- wykonanie konstrukcji nawierzchni zgodnie z projektem,
- zachowanie projektowanych rzędnych niwelety.

PYTANIE 2. Prosimy o wyjaśnienie do jakiej poz. Kosztorysowej, warstwy konstrukcyjnej ma zastosowanie SST 02.01.01 c.

Odpowiedź: SST 02.01.01 C zamieszczono omyłkowo.

PYTANIE 3. W kosztorysie ofertowym poz. 5 jest że rury mają być betonowe o śr. 40 cm, natomiast SST mówi o rurach polietylenowych spiralnie karbowanych. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź: Zapis w kosztorysie ofertowym w poz. 5 zamieszczono omyłkowo, należy wbudować rurę karbowaną.

Z up. Wójta

mgr Izabela Ciepińska
Sekretarz Gminy

GMINA ŁYSOMICE

ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice, NIP: 879-25-93-527
woj. Kujawsko-pomorskie REGON: 87-111-87-38
tel. 56 678 32 22, fax 56 678 35 05 www.lysomice.pl