



Toruń, 5 sierpnia 2025r.

weryfikowano podpis elektroniczny
pozytywnie/negatywnie/brak weryfikacji

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Łysomice znak: RGN.II.6220.6.1.2024 z dnia 16.07.2025r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Ostaszewo, gmina Łysomice, dz. nr 22/7 obręb Ostaszewo”,

nie stwierdzam

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia i wskazuję na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

1. Należy używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku konserwacji i awarii sprzętu.
2. Zabiegi związane z konserwacją i naprawami maszyn i urządzeń należy wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, o podłożu zabezpieczonym przed przedostaniem się do gruntu i wód podziemnych zanieczyszczeń.
3. W celu neutralizacji wycieków substancji chemicznych i ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, których odpowiednia ilość powinna być stale zagwarantowana na terenie prowadzonych robót.
4. Ścieki bytowe w fazie realizacji inwestycji należy gromadzić w szczelnych zbiornikach, które będą opróżniane przez uprawnione podmioty.
5. Należy zapewnić odpowiednią ilość szczelnych pojemników do selektywnego składowania odpadów w specjalnie wydzielonych dla tego celu miejscach.

UZASADNIENIE

W dniu 22.07.2025r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął Wójta Gminy Łysomice znak: RGN.II.6220.6.1.2024 z dnia 16.07.2025r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Ostaszewo, gmina Łysomice, dz. nr 22/7 obręb Ostaszewo”,

Przedsięwzięcie, zgodnie z z § 3 ust. 1 pkt 34 oraz § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie polega na budowie stacji paliw, która zaopatrywać będzie pojazdy i maszyny znajdujące się w parku maszyn pracujących na terenach inwestycyjnych. Stacja nie będzie prowadziła sprzedaży paliw dla osób zewnętrznych. Wykonana zostanie wiatra nad dystrybutorem, montaż dwupłaszczowego zbiornika który przeznaczone będzie do magazynowania i dystrybucji paliwa. Zbiornik połączony zostanie za pomocą instalacji technologicznych z odpowiednim dystrybutorem zlokalizowanym na wyspie. Zbiorniki na paliwo zostaną umieszczone pod ziemią, mają konstrukcję wielokomorową i dwupłaszczową zapobiegającą wypływowi paliwa do gruntu, wyposażone będą również w systemy monitorujące, zintegrowane z systemami alarmowymi, pozwoli to na natychmiastową reakcję w przypadku wykrycia nieszczelności. Zbiorniki, połączenia rurowe, dystrybutory będą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych dla stacji paliw płynnych. Przewiduje się wykonanie zabezpieczeń posadowionych fundamentów i instalacji podziemnych poprzez wykonanie izolacji z materiałów neutralnych dla środowiska gruntowo-wodnego. Teren stacji paliw jest utwardzony, dodatkowo podłoże w miejscach tankowania zostanie uszczelnione masą betonową. Wody opadowe i roztopowe z dachów i terenów utwardzonych za pośrednictwem wpustów ulicznych, odwodnień liniowych i rurociągów po oczyszczeniu w osadniku i separatorze związków ropopochodnych zostaną skierowane do sieci kanalizacji deszczowej. W trakcie realizacji przedsięwzięcia, wykorzystywany sprzęt budowlany będzie sprawny technicznie, usuwanie awarii, tankowanie, miejsca postojowe dla maszyn i sprzętu zorganizowane zostaną na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed przedostaniem się olejów lub paliwa do gruntu, oraz wyposażone w sorbenty dla neutralizacji produktów ropopochodnych. Odpady powstałe podczas budowy będą w sposób bezpieczny selektywnie gromadzone i przekazane uprawnionym podmiotom. Wykopy budowlane nie wymagają odwodnienia.

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2023 r. poz. 300 stwierdzono iż przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

JCWP PLRW 200010291623 (Struga Łysomicka ze Strugą Papowską Małą). JCWP posiada status naturalnej części wód. Stan ogólny JCWP określono jako zły (umiarkowany stan ekologiczny, stan chemiczny brak danych), JCWP nie jest monitorowana oraz określona jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Celem środowiskowym jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [MIR]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i dobry stan chemiczny. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Część JCWP stanowi również obszar chroniony przeznaczony do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz.1614).

- JCWPd PLGW 200039 - o dobrym stanie (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry), monitorowana. Celem środowiskowym dla JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego wskazuje, że jest zagrożona chemicznie z uwagi na presję obszarową rozproszoną związaną z rolnictwem i gospodarką komunalną lub przemysłem.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód ani na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych, nie znajduje się na obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych i na obszarach wodno-błotnych. Inwestycja położona jest poza terenami obszarów szczególnie zagrożonych powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566 ze zm.). Część działki znajduje się w zasięgu terenu szczególnie zagrożonych powodzią.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2023 r. (Dz.U. z 2023 poz. 300) przy zachowaniu uwarunkowań zawartych w niniejszej opinii.

Z-ca DYREKTORA

Aneta Markowska

/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Łysomice (ePUAP)
2. ZZŚ aa

