



Gmina Łysomice

87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8

e-mail: przetargi@lysomice.pl

Łysomice, dnia 02.12.2020 r.

ZP.271.25.2020

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia**

ZAPYTANIE I WYJAŚNIENIE DO SIWZ, ZMIANA SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **ROZBUDOWĘ ULICY GRANICZNEJ NR 100613C W MIEJSCOWOŚCI ŁYSOMICE** – postępowanie nr ZP.271.25.2020.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytania dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ) wraz z wyjaśnieniami:

- 1) W związku z zapisem SIWZ Zamawiający wymaga kosztorys z wypełnionymi rubrykami o charakterze cenotwórczym- Cena, R, M, S - do umowy. Prosimy o potwierdzenie iż do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy wg załączonych plików: Graniczna ofertowy, PRZEDMIAR _ Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej EN, PRZEDMIAR_ Osw. drogowe - ul. Graniczna Łysomice, Przedmiar_telekomunikacja) bez wypełnionych rubryk o charakterze cenotwórczym- Cena, R, M, S.

Odpowiedź: *Do oferty należy złożyć kosztorysy wg załączonych do postępowania przedmiarów.*

- 2) Dotyczy SST DM-00.00.00 Wymagania ogólne punkt 1.5.17. Zaplecze Zamawiającego. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał Zaplecza Zamawiającego, w przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o określenie wymagań.

Odpowiedź: *Zamawiający nie wymaga zaplecza Zamawiającego.*

- 3) Dokumentacja projektowa opisuje warstwę dolną podbudowy jezdni z gruzu betonowego grubości 15 cm natomiast przedmiar robót opisuje grubość 20 cm. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji przetargowej prosimy o wyjaśnienie i wskazanie właściwej grubości, którą należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: *Zmieniono przedmiar/ kosztorys ofertowy, opublikowano na www.bip.lysomice.pl . Prawidłowa grubość warstwy podbudowy z gruzu betonowego wynosi 15 cm.*

- 4) Dokumentacja projektowa opisuje warstwę ścieralną jezdni z AC11S grubości 4 cm natomiast przedmiar robót opisuje grubość 5 cm. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji przetargowej prosimy o wyjaśnienie i wskazanie właściwej grubości, którą należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: *Zmieniono przedmiar/ kosztorys ofertowy, opublikowano na www.bip.lysomice.pl . Warstwa ścieralna ma projektowaną grubość 4 cm.*



Gmina Łysomice

87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8

e-mail: przetargi@lysomice.pl

- 5) Dokumentacja projektowa opisuje pobocze umocnione kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 0/31,5 mm - gr. 15cm, natomiast przedmiar robót opisuje grubość 8 cm. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji przetargowej prosimy o wyjaśnienie i wskazanie właściwej grubości, którą należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Zmieniono przedmiar/ kosztorys ofertowy, opublikowano na www.bip.lysomice.pl . Pobocze ma projektowaną grubość 15 cm.

- 6) Dokumentacja projektowa opisuje warstwę wiążącą z AC16W grubości 5 cm natomiast przedmiar robót opisuje na zjazdach grubość 4 cm. W związku z rozbieżnościami w dokumentacji przetargowej prosimy o wyjaśnienie i wskazanie właściwej grubości, którą należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Zmieniono przedmiar/ kosztorys ofertowy, opublikowano na www.bip.lysomice.pl . Warstwa wiążąca na zjazdach ma grubość 5 cm.

- 7) Prosimy o określenie czy i dla jakich warstw konstrukcyjnych Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych. Prosimy również o podanie lokalizacji i powierzchni tych odcinków.

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinka próbnego.

- 8) Specyfikacje dot. mieszanek mineralno- asfaltowych opracowano w oparciu o nieaktualne WT1, WT2-2010. Wnosimy o wyrażenie zgody na projektowanie mm-a zgodnie z WT1, WT2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie dokumentów z WT1, WT2 2014.

- 9) W związku z rozbieżnościami w dokumentacji dotyczącymi rodzaju rur na przepusty pod zjazdami (HDPE, żelbetowe, betonowe) prosimy o wskazanie właściwych, które należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź: Należy zastosować rury PEHD.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, 4a ustawy zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- w Rozdziale 12 – MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

W ust. 12.2. – jest dotychczasowe brzmienie:

12.2. Termin składania ofert – do 04 grudnia 2020 roku do godz. 10:00.

natomiast otrzymuje brzmienie:

12.2. Termin składania ofert – do 07 grudnia 2020 roku do godz. 10:00.

W ust. 12.4. – jest dotychczasowe brzmienie:

12.4. Termin otwarcia ofert – 04 grudnia 2020 roku do godz. 10:30.

GMINA ŁYSOMICIE

ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice,
woj. Kujawsko-pomorskie
tel. 56 678 32 22, fax 56 678 35 05

NIP: 879-25-93-527
REGON: 87-111-87-38
www.lysomice.pl

Strona ...



Gmina Łysomice

87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8
e-mail: przetargi@lysomice.pl

natomiast otrzymuje brzmienie:

12.4. Termin otwarcia ofert – 07 grudnia 2020 roku do godz. 10:30.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert zostaje wydłużony. Ofertę do niniejszego postępowania należy składać **do 07 grudnia 2020 r. do godz. 10:00**, termin otwarcia ofert 07 grudnia 2020 r. o godz. 10:30.

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Wójt Gminy Łysomice
/-/ Piotr Kowal

INSPEKTOR UG Łysomice

/-/ Elwira Jarosz

GMINA ŁYSOMICIE

ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice,
woj. Kujawsko-pomorskie
tel. 56 678 32 22, fax 56 678 35 05

NIP: 879-25-93-527
REGON: 87-111-87-38
www.lysomice.pl

Strona ...