



Gmina Łysomice

87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8
e-mail: przetargi@lysomice.pl

Łysomice, dnia 03.08.2021 r.

ZP.271.10.2021

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia**

ZAPYTANIE I WYJAŚNIENIE DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ UL. POLNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAKRZEWKO, GM. ŁYSOMICE**” – postępowanie nr ZP.271.10.2021.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytania dotyczącego specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej SWZ) wraz z wyjaśnieniami:

- 1) W zapisie PFU jest informacja o zaprojektowaniu zjazdu na każdą przyległą działkę. Chciałem się zapytać czy decyzja o lokalizację zjazdów, tam gdzie ich nie ma jest po stronie Zamawiającego po uzgodnieniu z właścicielem działki czy po stronie Projektanta i czy obejmuje wszystkie przyległe działki czy tylko budowlane?

Odpowiedź: *Uzgodnienia zjazdów leżą po stronie Projektanta po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem działki. Do wszystkich przyległych działek.*

- 2) Czy Zamawiający wymaga wykonania kanałów technologicznych dla wszystkich odcinków?

Odpowiedź: Wykonawca nie wymaga wykonania kanałów technologicznych.

- 3) Czy zamawiający wymaga wykonania oświetlenia dla wszystkich odcinków?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wykonania oświetlenia dla wszystkich odcinków dróg.

- 4) Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie jednostronnego pochylenia poprzecznego z jednostronnymi rowami tam, gdzie to możliwe i lepiej pod kątem usytuowania sieci?

Odpowiedź: TAK

- 5) Czy na wszystkich z objętych przetargiem dróg wykonać rowy przydrożne, czy tam gdzie to możliwe Zamawiający dopuszcza odwodnienie na tereny przyległe?

Odpowiedź: Tam gdzie to możliwe należy wykonać rowy a w miejscach gdzie nie jest to możliwe należy zastosować odwodnienie powierzchniowe na pobocze.

GMINA ŁYSOMICE

ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice,
woj. Kujawsko-pomorskie
tel. 56 678 32 22, fax 56 678 35 05

NIP: 879-25-93-527
REGON: 87-111-87-38
www.lysomice.pl

Strona ...



Gmina Łysomice

87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8
e-mail: przetargi@lysomice.pl

TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert **pozostaje bez zmian**. Ofertę do niniejszego postępowania należy składać **do 6 sierpnia 2021 r. do godz. 10:45**, termin otwarcia ofert 06 sierpnia 2021 r. o godz. 11:45.

Wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

z up. Wójta Gminy Łysomice
/-/ Bożena Stempska
Sekretarz Gminy Łysomice

GMINA ŁYSOMICE

ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice,
woj. Kujawsko-pomorskie
tel. 56 678 32 22, fax 56 678 35 05

NIP: 879-25-93-527
REGON: 87-111-87-38
www.lysomice.pl

Strona ...